

**ATEX-Programm
ATEX II3GD**

Sicherheits-Magnetventile, einstufig
MV ... X, MVD ... X
Differenzdruckwächter
GGW...A4/2 X
GGW...A4-U/2 X
Hochdruckwächter
GW...A4/2 HP X



ATEX-Konformitätserklärungen
Original abrufbar unter www.dungs.com

**EU-Konformitätserklärung
EU-Conformity Certificate**

DUNGS®
Combustion Controls

Die Karl Dungs GmbH & Co. KG bescheinigt hiermit, daß die in dieser Übersicht genannten Produkte die Anforderungen folgender Richtlinie erfüllen:

Karl Dungs GmbH & Co. KG certify that the products specified in this overview fulfill the basic requirements of the:

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU	ATEX-Directive 2014/34/EU	Produkte_Products
Die Anforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:	The requirements have been assured by compliance with:	MVD 503 X 230 VAC IP54 MVD 505 X 230 VAC IP54 MVD 505 X 24 VDC IP54 MVD 507 S02 X 230 VAC IP54 MVD 507 S02 X 24 VDC IP54 MVD 510 X 230 VAC IP54 MVD 510 X 24 VDC IP54 MVD 515 X 230 VAC IP54 MVD 520 X 230 VAC IP54 MVD 2040 S02 X 230 VAC IP54 MVD 2050 S02 X 230 VAC IP54 MVD 2065 S02 X 230 VAC IP54 MVD 2080 S02 X 230 VAC IP54 MVD 2100 S02 X 230 VAC IP54 MVD 2125 S02 X 230 VAC IP54 MVD 2150 S02 X 230 VAC IP54 MVD 2040 S02 X 24 VDC IP54 MVD 2050 S02 X 24 VDC IP54 MVD 2065 S02 X 24 VDC IP54 MVD 2080 S02 X 24 VDC IP54 MVD 2100 S02 X 24 VDC IP54 MVD 2125 S02 X 24 VDC IP54 MVD 2150 S02 X 24 VDC IP54 MVD 5100 S02 X 230 VAC IP54 MV 5125 X 230 VAC IP54 MV 5150 X 230 VAC IP54
EN 60079-0:2012 +A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-18:2009 EN 60079-31:2009 EN 13463-1:2009	EN 60079-0:2012 +A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-18:2009 EN 60079-31:2009 EN 13463-1:2009	Kennzeichnung/Marking Auf Ventilkörper/on valve body Ⓢ II 3 GD T3 Auf Magnet/on solenoid Ⓢ II 3 G Ex mc nA IIB T3 Gc Ⓢ II 3 D Ex mc IIIB T100°C Dc -15 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

Dalsg
Dr. Ing. Karl-Günther Dalsg, COO
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6-10, D-73660 Urbach
Urbach, 24 Juni 2016

1 ... 1
Printed in Germany, M.-E. Edition 10/06

**EU-Konformitätserklärung
EU-Conformity Certificate**

DUNGS®
Combustion Controls

Die Karl Dungs GmbH & Co. KG bescheinigt hiermit, daß die in dieser Übersicht genannten Produkte die Anforderungen folgender Richtlinie erfüllen:

Karl Dungs GmbH & Co. KG certify that the products specified in this overview fulfill the basic requirements of the:

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU	ATEX-Directive 2014/34/EU	Produkte_Products
Die Anforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:	The requirements have been assured by compliance with:	Druckwächter für Gas und Luft Pressure switch for gas and air GGW xx A4/2 X-Au-M-MS9-V0-VS3 GGW xx A4-U/2 X-Au-M-MS9-V0-VS3 GW xx A4/2 HP X-Au-M-V0
EN 60079-0:2012 +A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 13463-1:2009	EN 60079-0:2012 +A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 13463-1:2009	Kennzeichnung/Marking Ⓢ II3G Ex nC IIB T6 Gc Ⓢ II3D Ex tc IIIB T75°C Dc -15 °C ≤ Ta ≤ + 70 °C

Dalsg
Dr. Ing. Karl-Günther Dalsg, COO
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6-10, D-73660 Urbach
Urbach, 24 Juni 2016

1 ... 1
Printed in Germany, M.-E. Edition 10/06

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hausadresse
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com